



„Grafe“ Kläranlage Typ	Nutzinhalt in m³	Bemessung für Einwohner bei		lichte Weite in mm	Zulauf- tiefe ZT in mm	Wasser- tiefe WT in mm	Ablauf- tiefe AT in mm	Einbau- tiefe ET in mm	
		mech. Reingig. 300/I/E	biol. Teil. Reingig. 1500 I/E						
12B – 40/8	12,03	40	8	2500	750	1250	930	2400	
15B – 50/10	15	50	10	2500	750	1500	930	2650	
18B – 60/12	19,24	60	12	2500	750	2000	930	3150	
24B – 80/16	24,06	80	16	2500	750	2500	930	3650	

Tamara Grafe Beton GmbH
01561 Schönfeld, Werk Stölpchen
Telefon (035240) 710-0
Telefax (035240) 710-77