

BESTÄTIGUNG

Die von der Tamara Grafe Beton GmbH verwendete Betonrezeptur

85062SV

ist zur Herstellung von Schachtfertigteilen vom Typ 2 nach
DIN EN 1917 und DIN V 4034 geeignet.

Aufgrund seiner betontechnologischen Kennwerte nach
DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 ist der Beton geeignet für
die Expositionsklassen XA1, XA2, XC2, XC3, XC4
(bei einem Sulfatgriff < 1500mg/l).

Bauaufsichtlich anerkannte
Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle

Mitglied des Verbandes der
Materialprüfungsämter e.V.

Georg Schumann-Straße 7
01187 Dresden
Tel.: 049 351 46 41 – 0
Fax: 049 351 46 41 – 214



Dresden, 24.01.2011

.....
Dipl.-Ing. Pohle
Leiter der Zertifizierungsstelle