


# Leistungserklärung

Ref.-Nr.: 12566-3-1

1.	<b>Vorgefertigte Kläranlagen für bis zu 50 EW</b>
2.	<b>2.1 Typ Emundo</b>
3.	Vorgefertigte Kläranlage zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser einschließlich solchem aus Gaststätten und Gewerbegebieten für Gruppen bis zu 50 Personen
4.	 <b>GRAFE BETON</b> <b>Tamara Grafe Beton GmbH</b> Großenhainer Straße 29 01561 Schönfeld Werk Stölpchen
5.	<b>nicht relevant</b>
6.	<b>System 3</b>
7.	Der Hersteller hat ein System der werkeigenen Produktionskontrolle eingeführt und dokumentiert. Die Erstprüfung wurde durch folgende notifizierte Stellen durchgeführt: 1739 - Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH Aachen 0992 – MFPA Weimar
8.	<b>nicht relevant</b>

<b>9.</b>	<b>Erklärte Leistung des Bauproduktes</b>		
<b>9.1</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation nach:  EN 12566-3 :2009</b>		
<b>9.2</b>	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>harmonisierte Spezifikation</b>
<b>9.3</b>	Wirkungsgrad der Reinigungsleistung	CSB 92,90% BSB <sub>5</sub> 98,00% TS 94,80% NH <sub>4</sub> -N 92,40%	EN 18566-3, 6.3
<b>9.4</b>	Hydraulischer Zufluß	0,60-7,5 m <sup>3</sup> / Tag	EN 18566-3, Abschnitt 5
<b>9.5</b>	Wasserdichtheit	Bestanden	EN 18566-3, 6.4.2
<b>9.6</b>	Standfestigkeit	Bestanden	EN 18566-3, 6.2 Verfahren 2.2.2
<b>9.7</b>	Dauerhaftigkeit	Bestanden	EN 18566-3, 6.5

**10. Unterzeichnung der Leistungserklärung**

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung der Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


**Tamaragrafe**

( Geschäftsführerin)

Schönfeld 25.06.2013

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)



**„NPD“: No Performance Determined = keine Leistung festgelegt**